Délégation Territoriale de MEURTHE-ET-MOSELLE
Service Veille et Sécurité Sanitaires et Environnementales
Courriel: ars-grandest-dt54-vsse@ars.sante.fr
Téléphone :03 57 29 02 77

Destinataire(s) :

GRAND LONGWY AGGLOMERATION

MAIRIE DE UGNY

VEOLIA EAU

CONTROLE SANITAIRE DES EAUX DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE

(Code de la santé publique - Titre II : Sécurité sanitaire des eaux et des aliments)

Résultats des analyses effectuées dans le cadre suivant : Contrôle Cuivre, Nickel, Plomb

GR LONGWY AGGLO-VEOLIA

Commune de : UGNY

Prélèvement et mesures de terrain du **04/06/2025** **à 11h30** pour l'ARS, par le laboratoire :
EUROFINS

Nom et type d'installation : UGNY VILLAGE (UNITE DE DISTRIBUTION)
Type d'eau : EAU DISTRIBUEE DESINFECTEE
Nom et localisation du point de surveillance : RESEAU UGNY VILLAGE - 9 RUE DE FONTIGNY ROBINET CUISINE
Code point de surveillance : 0000000178 Code installation : 000094 Type d'analyse : D1D2
Code Sise analyse : 00171989 Référence laboratoire : 25M048532-001 Numéro de prélèvement : 05400172003

Conclusion sanitaire :

Eau d'alimentation respectant les exigences de qualité réglementaires en vigueur (limites et références) pour les paramètres analysés. Les teneurs en métaux ne valent que pour le point d'utilisation où elles ont été mesurées. Compte tenu de l'influence du réseau de distribution d'eau (réseau intérieur et éventuellement branchement public) sur la dissolution des métaux, ces valeurs ne sont pas représentatives de la qualité de l'eau pour l'ensemble des consommateurs du réseau de distribution.

Nancy, le 10 juin 2025

Pour la Directrice Générale,
Le délégué territorial

Joan ORCIER

Les résultats détaillés sont consultables page(s) suivante(s)

INFORMATION DU PUBLIC: les analyses représentatives de l'eau mise en distribution doivent être affichées dans les 2 jours après réception (art.D.1321-104 du CSP)

Analyse laboratoire	Résultats	Unité	Limites de qualité Mini	Limites de qualité Maxi	Références de qualité Mini	Références de qualité Maxi
Oligo-éléments et micropolluants minéraux						
Nickel	1,3	µg/L		20,0		
Cuivre	0,0716	mg/L		2,0		1,0
Plomb	4,5	µg/L		10,0		

Les conclusions sanitaires sont consultables en page 1